

Central Heating Leak Sealer F4

Sigillante Interno di Perdite
500ml

- **Sigilla microfessure responsabili di perdite piccole e inaccessibili**
- **Non blocca il funzionamento della pompa, valvole, ecc.**
- **Fa risparmiare sui costi e il tempo delle riparazioni**
- **Indicato inoltre per impianti pressurizzati a circuito chiuso**



56603

Uso del prodotto

Fernox Leak Sealer F4 e' indicato per l'uso in tutti gli impianti di riscaldamento per occludere le microfessure responsabili di perdite piccole e inaccessibili. I migliori risultati vengono ottenuti con l'uso del "Sigilla Perdite" con acqua calda/tiepida ed una volta disperso dentro l'impianto sara' efficace entro un massimo di 24 ore. Il potere bloccante del Sigillante e' stato intenzionalmente limitato per prevenire blocchi agli strumenti di sicurezza, pompe, ecc. Non viene inoltre garantito che verra' sigillata qualsiasi tipo o grandezza di perdita.

Proprieta' fisiche

Fernox Leak Sealer F4 e' una emulsione di polimero

Colore:	Crema
Odore:	Leggero
Forma:	Liquido
pH (concentrato):	Appross. 6
pH (soluzione):	7.85
Peso Specifico	Approx. 1

Applicazione e Dosaggio

500ml di Fernox Sigilla Perdite sono indicati per ogni 80-120 litri di acqua in circolazione

1. Svuotare quasi completamente il serbatoio di alimentazione, e versare dentro il Sigilla Perdite
2. Scaricare 5-10 litri di acqua da una valvola di scarimento, e rimettere quest'acqua dentro il serbatoio di alimentazione per essere sicuri che l'acqua che contiene il "Sigilla Perdite" non viene buttata via
3. Ripetere il processo numero 2 fino a quando tutto il prodotto e' stato immesso dentro l'impianto. **NON LASCIARE** il "Sigilla Perdite" dentro il serbatoio di alimentazione
4. Accendere la pompa di circolazione, ed applicare almeno un po' di calore per distribuire bene il prodotto dentro l'impianto.

Utilizzare prodotti chimici per acqua potabile nei serbatoi ad accumulo d'acqua calda tipo 'Primatic' dove l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua calda per la casa sono separate da uno spazio d'aria.

Confezionamento, Utilizzazione e Conservazione

Il "Sigilla Perdite" e' confezionato in contenitori da 500ml. Il prodotto e' compatibile, con normali concentrazioni, gia' presenti, diluite nell'impianto, di: Fernox Inibitore, Anti rumori, e Anticongelanti. Non usare con altre sostanze chimiche.

Il "Sigilla Perdite" e' classificato come materiale non pericoloso.

Codici a Barre

